

Warunki techniczne wykonania i odbioru przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych

I. Przyłącze do sieci wodociągowo - kanalizacyjnych może wykonać wyłącznie firma która:

1. posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie wykonywania przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych;
2. zatrudnia kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane wykonawcze w zakresie instalacyjnym do prowadzenia prac na sieci wodociągowo – kanalizacyjnej oraz zarejestrowanego w odpowiedniej izbie samorządowej;
3. posiada inne dokumenty, wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4. uzgodniła z PWiK Sp. z o.o. termin włączenia.

II. OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

1. O przystąpieniu do prac wykonawca jest zobowiązany najpóźniej na 10 dni przed ich rozpoczęciem pisemnie powiadomić PWiK – Dział Techniczny. Do przedmiotowego powiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów o których mowa w pkt. I-1 i I-2, wpisać numer projektu na podstawie którego będzie wykonywał przyłącza oraz podać numer telefonu kontaktowego. W powiadomieniu wykonawca proponuje termin włączenia.
2. Włączenie do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej może nastąpić wyłącznie pod nadzorem PWiK Sp. z o.o. w obustronnie uzgodnionym terminie. Potwierdzenie terminu włączenia / propozycję nowego terminu PWiK podaje w formie pisemnej w ciągu 5 dni od daty wpłynięcia pisma od wykonawcy do Spółki.
3. W terminie 3 dni po zakończeniu prac przy budowie przyłączy wykonawca zobowiązany jest do:
 - 3.1 złożenia w PWiK – Dziale Technicznym protokołu odbioru przyłączy (włączenie do sieci potwierdzone przez uprawnionego przedstawiciela PWiK) – druk w załączniku nr 1 (dla przyłączy wody) i 2 (dla przyłączy kanalizacyjnego);
 - 3.2 złożenia w PWiK – dziale Technicznym oświadczenia, którego druk stanowi załącznik nr 3;
4. **Brak realizacji przez wykonawcę któregokolwiek z ww. warunków uniemożliwi PWiK zawarcie umowy z Inwestorem na dostarczenie wody i/lub odprowadzenie ścieków, a wykonane przyłącza traktowane będą jako nielegalne podłączenie do sieci wod-kan.**

III. OBOWIĄZKI INWESTORA:

1. Inwestor zobowiązany jest zlecić geodecie wykonanie operatu geodezyjnego po zakończeniu robót, przed zasypaniem przyłączy. Operat wykonać w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarczyć do Urzędu Miasta, natomiast drugi do PWiK Sp. z o.o. - Dział Techniczny. W zakres operatu geodezyjnego wchodzi następujące elementy:
 - mapa zasadnicza w skali 1:1000 z naniesionymi przyłączami wod-kan,
 - dyskietka z punktami pomiarowymi przyłączy i obiektów zapisanymi w postaci pliku tekstowego (format *.txt),

- szkic geodezyjny zawierający: punkty pomiarowe, informacje o przyłączach wod-kan (średnice, rodzaj materiału i głębokość ułożenia), dane inwestora, numer budynku lub działki;
 - w przypadku wykonania sieci kanalizacyjnych aktualne karty studzienek.
2. Z chwilą wykonania przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych Inwestor zobowiązany jest do natychmiastowego (do 7 dni roboczych od daty wykonania przyłącza) zgłoszenia się do Działu Obsługi Klienta i Sprzedaży PWiK celem zawarcia umowy na dostawę wody i/lub odprowadzenie ścieków, a w przypadku budowy przyłącza wody do opomiarowania zużycia wody. Do sporządzenia w/w umowy należy wraz z pisemnym wnioskiem dostarczyć jeden z nw. dokumentów:
- wypis z ksiąg wieczystych
 - akt notarialny własności działki
 - inny dokument potwierdzający prawo inwestora do dysponowania nieruchomością.

Dodatkowe informacje można uzyskać w PWiK w Dziale Obsługi Klienta i Sprzedaży pod numerem telefonu 639-51-02, 639-51-16, 639-51-13.

Do czasu zgłoszenia się inwestora do PWiK, opomiarowania zużycia wody i zawarcia umowy na dostawę wody – zasuwa podłączeniowa pozostaje zamknięta. Uruchomienie dostawy wody następuje z chwilą, złożenia podania o zawarcie umowy z wymaganymi wnioskami, opomiarowania i zaplombowania wodomierza głównego.

3. **Niedopełnienie któregokolwiek z warunków uniemożliwi PWiK zawarcie umowy na dostarczenie wody i/lub odprowadzenie ścieków, a wykonane przyłącza traktowane będą jako nielegalne włączenie do sieci wod-kan.**

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

Kierownik Zmiany 994

Dział Techniczny (032) 63 95 114, 63 95 130

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO PRZYŁACZA WODY

przy ul.nr

DANE OGÓLNE

1. Nawiertka – uchwytka \emptysetszt.
2. Zasuwa ogumowana \emptysetszt.
3. Przewód podłączeniowy z rur \emptyset mb.
4. Przewiert pod \emptyset mb.
5. Miejsce lokalizacji tabliczki domiarowej
6. Zawór przelotowy \emptyset szt. \emptysetszt.
7. Wodomierz \emptyset m³/hNr
8. Miejsce zabudowy wodomierza
9. Renowacje : tereny zielone.....m²
jezdnia..... m², rodzaj nawierzchni
- chodnik..... m², rodzaj nawierzchni

Data wykonania
podłączeniaData założenia
wodomierzaData uruchomienia
przyłącza

Potwierdzenie złożenie zgłoszenia u Kierownika Zmiany (data i podpis TZ):

Rysunek powykonawczy przyłącza

* lokalizacja tabliczki domiarowej (podać domiary do min. dwóch punktów stałych)

KOMISJA ZDAWCZO-ODBIORCZA

Inwestor

Wykonawca

PWIK
Spółka z o.o.
Dąbrowa Górnicza
dotyczy włączenia
do sieci PWIKKierownik
budowy

Uwagi:

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

Kierownik Zmiany 994

Dział Techniczny (032) 63 95 114, 63 95 130

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO

przy ul.nr

DANE OGÓLNE

1. Przewód podłączeniowy z rur:Ø.....mbliczba studni.....
2. Włączenie do kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej deszczowej
3. Właściciel posiada dok. techniczną zatwierdzoną przez PWiK Sp. z o.o. tak nie
4. Przyłącze wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną tak nie
5. Opis zmian :
6. Renowacje :- tereny zielone.....m²
 - jezdnia..... m², rodzaj nawierzchni.....
 - chodnik..... m², rodzaj nawierzchni.....
7. Posesja posiada odwodnienie dachu i terenu wokół budynku : tak nie
odwodnienie włączone do kanalizacji : sanitarnej ogólnospławnej deszczowej

DATA WYKONANIA
PRZYŁĄCZADATA URUCHOMIENIA
PRZYŁĄCZA

Potwierdzenie złożenie zgłoszenia u Kierownika Zmiany (data i podpis TZ):

RYSUNEK POWYKONAWCZY PRZYŁĄCZA**KOMISJA ZDAWCZO-ODBIORCZA**

Inwestor	Wykonawca
PWiK Spółka z o.o. Dąbrowa Górnicza – dotyczy włączenia do sieci PWiK	Kierownik Budowy

UWAGI:.....
.....

OŚWIADCZENIE

w sprawie budowy przyłączy: wody*, kanalizacji sanitarnej* / ogólnospławnej* do budynku / działki nr przy ul. w Dąbrowie Górniczej.

Oświadczam, że nadzorowałem budowę przyłączy wody*, kanalizacji sanitarnej* / ogólnospławnej* do budynku / działki nr przy ul. w Dąbrowie Górniczej.

Wyżej wymienione przyłącza wykonane są zgodnie z zatwierdzonym w PWiK projektem wykonawczym nr, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz nadają się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

.....
pieczęć i podpis osoby uprawnionej pełniącej nadzór nad budową przyłączy

DANE OSOBY PEŁNIĄCEJ NADZÓR NAD BUDOWĄ PRZYŁĄCZY:

Nr i zakres uprawnień
.....
.....

Przynależność do (wpisać odpowiednią izbę zawodową)
.....
w okresie

* - niepotrzebne skreślić